



3. Klassifizierung und Anwendungsbereich Classification and field of application

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 13501-1 : 2002, Abschnitt 11.

This classification has been carried out in accordance with clause 11 of EN 13501-1 : 2002

3.1 Klassifizierung

Das Bauprodukt „SILATEX SiC-Megaplan“ wird nach seinem Brandverhalten wie folgt klassifiziert:
The product „SILATEX SiC-Megaplan“ in relation with its fire behaviour is classified:

A2_{fi}

Die zusätzliche Klassifizierung zur Rauchentwicklung ist:

The additional classification in relation with smoke production is:

s1

Das Bauprodukt „SILATEX SiC-Megaplan“ wird damit in die folgende Brandverhaltensklasse eingestuft:

The product is classified in the reaction to fire performance class:

A2_{fi}-s1

3.2 Anwendungsbereich Field of application

Die Klassifizierung in Abschnitt 3.1 gilt nur für das im Abschnitt 1 beschriebene Bauprodukt
Classification in clause 3.1 is valid solely for the material as described in clause 1

- aufgebracht auf Untergrund der Euroklassen A1_{fi} und A2_{fi}
used on substrates of Euroclasses A1_{fi} and A2_{fi}

- für/for

- eine Gesamtauftragsmenge von ca. 8,12 kg/m²

